

Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.)  
Requisitos particulares  
Parte 11: Contadores electromecánicos de energía  
activa (clases 0,5, 1 y 2)

Esta modificación ha sido elaborada por el comité técnico CTN 207 *Transporte y distribución de energía eléctrica*, cuya secretaría desempeña AELEC.



**EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 62053-11:2003/A1**

UNE-EN 62053-11:2003/A1

Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.)

Requisitos particulares

Parte 11: Contadores electromecánicos de energía activa (clases 0,5, 1 y 2)

*Electricity metering equipment (a.c.). Particular requirements. Part 11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2).*

*Équipement de comptage de l'électricité (c.a.). Prescriptions particulières. Partie 11: Compteurs électromécaniques d'énergie active (classes 0,5, 1 et 2).*

Esta 1ª modificación es la versión oficial, en español, de las Normas Europeas EN 62053-11:2003/A1:2017 y EN 62053-11:2003/A1:2017/AC:2018-05, que a su vez adoptan las Normas Internacionales IEC 62053-11:2003/A1:2016 e IEC 62053-11:2003/A1:2016/COR1:2018.

Esta 1ª modificación complementa y modifica a la Norma UNE-EN 62053-11:2003. Esta 1ª modificación anula y sustituye a la Norma UNE-EN 62053-11:2003/A1:2017 (ratificada por la Asociación Española de Normalización).

## **EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 62053-11:2003/A1**

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

**Asociación Española de Normalización**

Génova, 6

28004 MADRID-España

Tel.: 915 294 900

info@une.org

www.une.org

Depósito legal: M 40262:2018

© UNE 2018

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

## **1 Objeto y campo de aplicación**

*Después del punto c), añadir lo siguiente:*

El aspecto relativo a la seguridad está cubierto por la Norma IEC 62052-31:2015.

*Sustituir el penúltimo párrafo por:*

En relación con los ensayos de aceptación véanse las Normas IEC 62058-11:2008 e IEC 62058-21:2008.

## **2 Normas para consulta**

*Eliminar las siguientes normas:*

IEC 60514:1975, *Control de aceptación de los contadores de corriente alterna de clase 2.*

IEC 60736:1982, *Equipo de ensayo de contadores de energía eléctrica.*

*Añadir las siguientes normas:*

IEC 62052-11:2003, *Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos generales, ensayos y condiciones de ensayo. Parte 11: Equipos de medida.*

Modificación 1 (2016)

IEC 62052-31:2015, *Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos generales, ensayos y condiciones de ensayo. Parte 31: Requisitos de seguridad y ensayos.*